

Tips om uw koeling in topconditie te houden!

Plaatsing meubelen

Voor een storingsvrij gebruik van de koeling moeten bij de keuze van de montageplaats beslist de volgende punten in acht genomen worden:



⊗ Plaats een koeling niet buiten en in direct invallend zonlicht, te dicht bij een warmtebron of in een (te) warme ruimte.



⊗ Plaats een (open) koeler niet in de tochtstroom van een aircosysteem, ventilatiesysteem of open deuren plaatsen.



⊗ Zorg voldoende ruimte bij aanzuigrooster en uitblaasrooster voor optimale ventilatie van koelgedeelte.

Download hier de checklist van het
Energiecentrum en bespaar energie!


Energiecentrum

Onderhoud

Om de technische prestaties van de koeling op een hoog niveau te houden en de levensduur van de meubelen te waarborgen is regulair onderhoud een vereiste. Specifieke informatie m.b.t. benodigd en aanbevolen onderhoud staat vermeld in de gebruikshandleiding:

1. Driemaandelijke reiniging is een vereiste om aanspraak te maken op de fabrieksgarantie.

2. Tijdens uitvoering van onderhoud dient het meubel altijd spanningsvrij te zijn.
3. Onderhoudswerkzaamheden dienen regelmatig te worden uitgevoerd. Wij adviseren u hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken.
4. Verwijder het front en reinig de condensor met een stofzuiger of borstel, van boven naar beneden. PAS OP, de lamellen zijn scherp! Doe dit minstens 1 keer per 3 maanden.
5. Gebruik voor de reiniging géén scherpe voorwerpen.
6. Reinig de binnenkant van het meubel met katoenen doeken en/of met neutrale reinigingsproducten, nóóit met schuurmiddelen.
7. Reinig het meubel nóóit met een waterstraal of hogedrukspuit.
8. Reinig de afvoer en de lekbak van de koeling om waterschade te voorkomen.
9. Reinig de deurrubbers met een vochtige doek.
10. Afhankelijk van de situatie kan het noodzakelijk zijn om de verdamper en/of luchtgeleidingsschotten te reinigen. PAS OP, de lamellen zijn scherp! Wij verwijzen naar de gebruiksaanwijzing voor instructies.
11. Koeltechnisch onderhoud en eventuele reparatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen.

Dagelijkse controle

Om eventuele problemen te voorkomen en energetisch optimaal gebruik te maken van uw koeling, adviseren we de volgende handelingen;

1. Houdt deuren (kasten en cellen) zoveel mogelijk gesloten.
2. Producten nóóit boven de laadlijn stapelen.
3. Controleer regelmatig de temperaturen.
4. Bij overmatig ijsvorming extra ontdooien.

Storing

Bij eventuele problemen kunt u de volgende punten checken;

1. Is de stroomvoorziening in orde? Eventueel zekeringen vervangen. Zorg hierbij altijd voor een uitgeschakelde hoofdschakelaar.
2. Zit de stekker in de wandcontactdoos?
3. Staat de koeling in een ontdooicyclus? Check de gebruikshandleiding
4. Is de condensor vrij van vuil?
5. Is de afvoer vrij, geen verstopping en/of vuilophoping?
6. Is de laadlijn niet overschreden waardoor het aanzuigrooster/uitblaasrooster worden geblokkeerd?

Indien bovengenoemde punten zijn gecontroleerd en er is geen verbetering waarneembaar, neem dan contact met ons op!